

# PREMIER 0.7H

Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC)  
n° de produit : 463986



Étant le VRC le plus compact et complet de Greentek, le PREMIER 0.7H apporte un apport d'air frais continu à l'intérieur de la maison tout en évacuant un montant égal d'air contaminé. Durant l'hiver, l'apport d'air frais est tempéré par la chaleur qui est transférée de l'air évacué donc vous économisez sur les coûts énergétiques, alors que pendant l'été, l'air entrant est pré-refroidi si la maison est équipée avec un système de refroidissement d'air. Le PREMIER 0.7H est équipé d'un mécanisme de dégivrage automatique ainsi vous pouvez utiliser votre VRC tout au long de l'année.

## Caractéristique

- Modèle super compact
- Modèle à raccord sur le dessus bien adapté aux espaces restreints
- Support mural facile à monter compris
- Noyau récupérateur de chaleur en aluminium
- Aucun équilibrage nécessaire
- Porte de service facile d'accès
- Cordon d'alimentation de 3 pi (914 mm)
- Le dégivrage automatique permet aux appareils de toujours fonctionner en mode de ventilation
- Ne pèse que 12 kg (26 lbs)
- Filtres électrostatiques (lavables)
- Cannelures de guide de noyau permettant de retirer facilement le noyau
- Plusieurs vitesses de fonctionnement

## Spécification

• Diamètre du conduit	- 4 po (100mm)
• Voltage/Phase	- 120/1
• Puissance	- 72 W
• Ampérage	- 0.6 A
• Puissance moyenne	- 59 pcm (28 L/s) @ 0.4 po d'eau (100 Pa)

PREMIER

Nom du produit

0.7

70 PCM approxi-  
mativement à  
0,2 po d'eau

H



Récupération  
de la chaleur

## Ventilateurs

Deux (2) ventilateurs équilibrés en usine avec pales courbées vers l'arrière. Les moteurs sont lubrifiés de façon permanente avec roulement à billes scellé pour garantir un fonctionnement durable et sans entretien.

## Noyau récupérateur de chaleur

Noyau récupérateur de chaleur en aluminium couvert par une garantie à vie limitée. Dimensions de 8,5 po x 8,5 po (216 x 216 mm) avec une profondeur de 8 po (205 mm) de profondeur. Les noyaux sont fabriqués et conçus par Greentek pour résister à de grandes variations de température.

## Séquence de dégivrage

Le cycle de dégivrage automatique consiste de l'arrêt du ventilateur. Lorsque la température du courant d'air frais descend en dessous de -5°C (23°F), le ventilateur d'alimentation s'éteint et le ventilateur d'évacuation continue à ventiler à vitesse maximale afin de maximiser l'efficacité de la stratégie de dégivrage. L'appareil retourne ensuite à son fonctionnement normal et le cycle continue.

## Entretien

Noyau, filtres, ventilateurs, plateau de dégivrage et panneau électrique sont facile d'accès à partir de la porte d'accès à loquet. Le noyau glisse facilement avec seulement un dégagement minimum de 10 po (250 mm).

## Raccords des conduits

Raccords de conduit en acier de 4 po (100 mm) munis d'un joint en caoutchouc pour assurer l'étanchéité.

## Cabinet

Métal galvanisé pré-peint de 22g résistant à la corrosion

## Isolation

Cabinet est pleinement isolé à l'aide de polystyrène expansé de haute densité d'une épaisseur de 1 po (25 mm).

## Filtres

Deux (2) filtres électrostatiques lavables. Dimensions: 8,5 po (216 mm) x 8 po (203 mm) x 0,125 po (3 mm).

## Contrôles

Compatible avec toutes les contrôles Greentek

## Drain

Drain de 1/2 po (13 mm) de diamètre extérieur; un plateau recouvre toute la partie inférieure de l'appareil.




## Garantie

Garantie à vie limitée sur le noyau en aluminium; garantie limitée de 7 ans sur le moteur et de 5 ans sur les pièces.



**Greentek**

## Dimensions et débit d'air




Distribution d'air neuf  
 Aspiration d'air neuf  
 Aspiration d'air vicié  
 Évacuation d'air vicié

Modèle	A		B		C		D	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
PREMIER 0.7H	21 1/2	546	10 1/4	261	17 1/8	435	15 5/8	397

Un dégagement de 10 po (250 mm) est recommandé afin d'enlever le noyau.

## Rendement de ventilation

in.wg. (Pa)	0.1 (25)	0.2 (50)	0.3 (75)	0.4 (100)	0.5 (125)	0.6 (150)
	cfm (L/s)					
Débit net d'air frais	83 (39)	74 (35)	68 (32)	59 (28)	51 (24)	40 (19)
Débit brut d'air frais	83 (39)	74 (35)	68 (32)	59 (28)	51 (24)	40 (19)
Débit brut d'air vicié	85 (40)	76 (36)	68 (32)	59 (28)	49 (23)	38 (18)



## Rendement énergétique

	Température d'air frais		Débit d'air net		Puissance moyenne	Efficacité du ventilateur	Rendement récupération de chaleur	Efficacité de récupération ajustée	Efficacité de chaleur sensible apparente <sup>1</sup>	Récupération latente / transfère d'humidité
	°F	°C	cfm	L/s						
Chauffage	32	0	66	31	42	1.5	63	67	70	0.00
	-13	-25	67	31	43	1.5	57	59	71	0.00

<sup>1</sup> Pas une valeur certifiée HVI

## Exigences et standards

- Conforme à la norme UL 1812 réglementant la construction et l'installation de ventilateurs récupérateurs de chaleur
- Conforme à la norme CSA C22.2 no.113 norme applicable aux ventilateurs
- Conforme aux exigences CSA F326 régissant l'installation de ventilateur récupérateurs de chaleur
- Données techniques obtenues à partir des résultats des tests relatifs aux normes CSA C439
- Certifié HVI

## Personnes-ressources

Présenté par:	Date:
Quantité:	Modèle:
Commentaire:	No de projet:
Emplacement:	
Architecte:	
Ingénieur:	Entrepreneur:

## Distribué par:

--